

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

S4A, s.r.o.

Rudská 1388

271 01 Nové Strašecí

Vaše žádost ze dne, značka:

12.10.2022

L.Dvořáková

Naše značka:

118220097

(z1847)

Vyřizuje:

Aleš Zahajský

dne:

19.10.2022

Věc: Chodník ul. Veltrubská v Kolíně

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona (z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018) a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Kolín poz. parc. 2831/1, 598/42, 598/78, 598/40, od ul. U Stodoly

Stavebník: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín, IČ: 00235440

Projektant: S4A, s.r.o., Loupnická 176, Litvínov, IČ: 27296695, PD datum: 05.2022, stu. DUR a SP/PS

Předmětem předložené dokumentace je novostavba místní komunikace funkční skupiny D2 s vyloučením provozu, který bude sloužit jako přístupová cesta na hřbitov. Z malé části se bude jednat o rekonstrukci. Stávající lampa VO bude rozšířeno o další lampy, které budou nasvětlovat chodník. Chodník dlážděný je dlouhý 78,81 m. Chodník navazuje výškově na stávající chodník a vstup do objektu. Chodník bude tvořen ze zámkové dlažby a bude převážně šířky 2 m. Obruba u chodníku je u vjezdů snížena 2 cm nad povrchem asfaltu. Varovný pás je barvy bílé (tvoří kontrast) s reliéfním povrchem. Varovný pás je šířky 40 cm a umísťuje se podél obruby nižší jak 8 cm. Příčný sklon chodníku bude 0,5%. Rampová část chodníku ve vjezdech je do 1:12. Vodicí linie je přirozená a je tvořena stěnou nad povrchem zpevněných ploch či stávající zástavbou. Ke stávajícímu přechodu a místu pro přecházení povedou signální pásy. U vstupu na hřbitov je víceúčelová plocha ze zatravněvacích dlaždic, která nebude vyznačena jako parkoviště.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu, že stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizaci díla odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010). Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení **nemáme námitek za předpokladu**, že realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

-118-

Aleš Zahajský, odborný konzultant

Adr. střediska: Šotnovská 580, 280 02 Kolín II
kontakty: 603 44 77 40, nebo 331@email.cz,