

DONDESIGN s.r.o.
Voravřská 2075/2
143 00 Praha 4

Věc: Vyjádření o existenci vedení veřejné telekomunikační sítě společnosti WIC–NET s.r.o.

Vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územních plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Název akce: „Revitalizace ulice Na Magistrále, Kolín“

Dle předložené žádosti o aktualizaci vyjádření ze dne 31. 8. 2022 na akci „Revitalizace ulice Na Magistrále, Kolín“, Vám dáváme na vědomí, že v uvedené oblasti **dochází ke střetu** s telekomunikačním vedením ve vlastnictví naší společnosti. V případě potřeby bližších informací nebo vytýčení dané sítě jsme k dispozici na uvedeném telefonním čísle.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen:

- Pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit situační výkres projektové dokumentace v příčných řezech,
- Do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2m,
- Neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- Projednat projektovou dokumentaci, nejpozději ve fázi přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu,
- Předem písemně oznámit termín zahájení prací v ochranném pásmu veřejné telekomunikační sítě na provozovnu společnosti WIC–NET, s.r.o. a přizvat jejího zástupce k odsouhlasení plánovaných prací,
- Přizvat vlastníka sítě neprodleně i v případech kdy dojde k zásahu do pískového lože, nebo obnažení vedení k posouzení vzniklé situace,
- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy veřejné telekomunikační sítě společnosti WIC–NET, s.r.o. zodpovědným pracovníkem, tj. pracovníkem příslušného provozu. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti veřejné telekomunikační sítě provádět,

- Neprodleně ohlásit každé poškození veřejné telekomunikační sítě na zákaznickou linku 321 321 321.

Platnost vyjádření je 1 kalendářní rok.

Přílohy: Mapa zájmového území

V Kolíně dne: 31. 8.2022



WIC-NET, s.r.o.
Filip Maršík
Jednatel

