



Ochrana před NDN: samostatným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, dle 423.1 /PPLI/NM3/ Ochrana před NDN: zvlášť částí krytím a izolací dle ČSN 33 2000-4-41, dle 412.1 a 412.2 Zvláštní ochrana pospojováním vodičem C/6mm² Zz

Nep.soustava: 3+N+PE stř. 50Hz, 400V/1N-S.

Číslo	Popis místnosti	Plocha (m ²)	Podlaha	Číslo klen (m ²)
0. 1	SKLAD	19, 16	betonová	35, 01
0. 2	KOTELNA	16, 55	betonová	MAZANINA
0. 3	SKLAD	19, 30	betonová	MAZANINA

Číslo	Popis místnosti	Plocha (m ²)	Podlaha	Číslo (m ²)
0. 1	SKLAD	19, 16	BE TIDNOU MAZANINA	35, 01
0. 2	KOTELNA	16, 55	BE TIDNOU MAZANINA	
0. 3	SKLAD	19, 30	BE TIDNOU MAZANINA	

ZPRACOVATEL: PŘÍJAZD Jméno: Půdorys Adresa: Půdorys, 100 02 Praha 10 Telefon: 227 100 000 E-mail: poudorys@poudorys.cz		Sazka: Datum: 04/2022
Objednatel: Město Kolín, Karpovo náměstí 78, Kolín 1, 280 02 Kolín	Druh dokumentu: DPS Zadávací: 00102022 Závazek: - Datum: 04/2022 Pevnost:	Datum: 04/2022
Název: VÝMĚNA OTVORNE SOUSTAVY v budově Brensdorff, d.p. 35, Kolín	Druh dokumentu: DPS Zadávací: 00102022 Závazek: - Datum: 04/2022 Pevnost:	Datum: 04/2022
Druh dokumentu: MĚŘENÍ A REGULACE	Druh dokumentu: DPS Zadávací: 00102022 Závazek: - Datum: 04/2022 Pevnost:	Datum: 04/2022
Datum: PŮDORYS 1.P.P.	Druh dokumentu: DPS Zadávací: 00102022 Závazek: - Datum: 04/2022 Pevnost:	Datum: 04/2022