

ING. JIŘÍ KADLEČEK

AZ PROJECT spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
PLYNÁRENSKÁ 830
280 02 KOLÍN IV
TEL. 321728755
MOB. 608982156

Konzultační vyjádření – RD FÜGNEROVA 366, Kolín:

Konzultační vyjádření je vytvořeno na žádost pana Ing. Jiřího Kadlečka z AZ Project spol.s.r.o. Předmětem konzultace je oprava fasády a zděného plotu výše uvedeného objektu. Vyjádření je zpracováno bez stavebně technického průzkumu a nelze vyloučit případné vlhkostní a jiné poruchy. Jedná se pouze o doporučení za předpokladu zcela ideálních podmínek.

Doporučený postup - fasáda:

- celoplošné odstranění původní omítky až na nosné zdivo s následným očištěním povrchu (dle vizuálního posouzení se pravděpodobně jedná o plnou cihlu)
- aplikace nové jádrové omítky Weber dur 132, zdrsňená do pravidelných vlnek
- aplikace minerální škrábané omítky břizolitového typu Weber top 204 Aquabalance (zrno 3mm), případně Weber top 203 Aquabalance (zrno 1,5mm), nebo kombinovaně mezi s sebou, libovolně dle zrnitosti.

Doporučený postup – plot:

- Omítky celoplošně osekát, zdivo mechanicky očistit, proškrábnout spáry
- Nanesení podhozu **weber.san 951 S** v 70% plochy
- Po vyvržení se podklad navlhčí vodou a aplikujeme soklovou těsnicí omítku **weber.tec 934** v min tl. 1,5cm
- Po 3-5 dnech od nahození omítky se povrch upraví štukem **weber.san 600**
- Finální povrchová úprava fasádním nátěrem např. **weber.ton silikon**

Veškeré materiály musí být zpracovány v souladu s platným technickým listem výrobku. Před použitím zároveň doporučujeme konzultaci s našim obchodně technickým poradcem.

V Praze dne 3.5. 2023

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Roman Lajvr

Divize WEBER

Tel: 731 607 802

roman.lajvr@weber-terranova.cz



Divize WEBER