

PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽEN

POD ZPEVNĚNOU PLOCHU

MATERIÁL ZPEVNĚNÉ PLOCH

VÝSTRAŽNÁ FOLIE PVC Š 3

HUTNĚNÝ ZÁSYP

KOPOFLEX DN 75
KABEL CYKY 4b x 16
Ø 10

V SOUBĚHU S OBRUBNÍKEM CH

30 MM

VÝSTRAŽNÁ FOLIE PVC Š 3

HUTNĚNÝ ZÁSYP

KOPOFLEX DN 75

KABEL ČYKY 4bx16

DRÁT FeZn Ø10

DETAILY ULOŽENÍ KABELU "VO" V VE VOLNÉM TERÉNU



VÝSTRAŽNÁ FOLIE PVC Š 330 MM

HUTNĚNÝ ZÁSYP


KOPOFLEX DN 75

KABEL CYKY 4x16

DRÁT FeZn Ø10

LEGEN

— — Nový kabel ČYKY 4x10

 VEREJNÉ OSVETLENÍ
nové navrhnené lampy

Stožár K8 133/89/60 + SD 1-500 + LED 102 W - N1,2,3,4,5,8,9,10,11,14,15,16,19,20,23,
Stožár UZN8 159/108/89 + UZD 1-2500 + LED 102 W - N27,28

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE :
Havličkova 822, 280 02 Kolin IV, Česká republika
tel. +420321727893 fax. +420321720581 www.raisa.cz
IČO 43005071, DIČ CZ43005071
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4396

AKCE :	Kolin, Benešova ul. – veřejné osvětlení cyklostezka, rekreační povrchu chodníků		
LOKALITA :	Ul. Benešova - Kolin		
NÁZEV VÝKRESU :	Projektová dokumentace		
INVESTOR :	ODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :
CLIENT :	RESPONSIBLE DESIGNER :	ELABORATED BY :	CONTROLLED BY :
Město Kolin	Jiří Biško	Jiří Biško	Miroslav
ČÍSLO OBJEKTU :	ZAKÁZKA ČÍSLO :	REVIZE :	DATUM :
BUILDING'S NUMBER :	WORKS CONTRACT :	REVISION :	DATE :
SO 401	17-001-00		06/20