

LK PROJEKT s.r.o.
Ul. 28. října 933/11
250 88 Čelákovice

AVE Kolín s.r.o.
Třídvorská 1501
280 02 Kolín

NAŠE ZNAČKA: PD19/2023/JiPa

V Kolíně dne: 28.02.2023

**Věc: vyjádření k dokumentaci pro společné povolení stavby: „Rekonstrukce
kanalizační stoky CHVc, ul. Zličská-křižovatka s ul. Veltrubskou, Kolín“**

AVE Kolín s.r.o. jako správce místních komunikací a veřejných prostranství **nemá námitek** k navrhované akci za předpokladu, že stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace a při splnění následujících podmínek:

minimálně 14 dní před zahájením zemních prací na místních komunikacích a plochách patřících Městu Kolín požádá stavebník o povolení výkopu AVE Kolín s.r.o.,

stavba umožní svoz SKO a separovaného odpadu z této lokality, včetně vynášení košů, nebude-li možné bezpečně odpad svážet z důvodu stavebních prací na komunikaci, stavebník přistaví nádoby na bezpečné místo svozu odpadu, termíny a místa svozu odpadu budou upřesněny při předání staveniště a při předání povrchů místní komunikace,

po dokončení prací budou povrchy opraveny v rozsahu dotčeném stavbou včetně konstrukčních vrstev,

okraje výkopu budou zařízuty do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu řádně zhutněny po vrstvách max. 20 cm,

dotčené povrchy veřejných MK budou uvedeny do původního stavu

v případě střetu se zelení:

při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a trávniky, nebudou poškozeny stromy ani keře,

výkopy vést nejméně 1,5m od paty stromu, při možnosti poškození kořenového systému zabezpečit jejich alternativní zakrytí, v případě možného poškození kmenů zabezpečit jejich bednění

před zasypáním výkopu bude správce vyzván ke kontrole kořenového systému, bez které nesmí být výkop zaházen, kontakt: Ing. Ludmila Zikmundová, tel: 732 542 369,

při záhozu výkopu bude provedeno řádné zhutnění, konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem, stejná konečná úprava platí i pro povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu.

V zájmovém území se **nachází** sítě veřejného osvětlení. Pokud by nastala kolize s těmito sítěmi, je před zahájením prací potřeba požádat o upřesnění jejich polohy a vytýčení správce AVE Kolín s.r.o. Kontakt na vedoucího střediska: Zdeněk Slavík, mob.: 602 298 283.

S pozdravem

Jiří Parachin
Vedoucí správy místních komunikací

Vyřizuje: Jiří Parachin
jiří.parachin@ave.cz, tel.: 603 418 268

