

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp. zn.: S-KHSSC 08607/2023

Č. j.: KHSSC 09040/2023

Vyřizuje: Mgr. Petra Šťastná

Tel.: 310 014 421

E-mail: petra.stastna@khsstc.cz

Datum: 23.02.2023

*Datovou schránkou:*

LK PROJEKT s. r. o.

28. října 933/11

250 88 Čelákovice

**Kolín, parc.č. 2831/1, 2832/4, 341/49, 341/48 – rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, ul. Zličská – křižovatka s ul. Veltrubská. Závazné stanovisko dotčeného správního úřadu ke změně stavby před dokončením.**

Na základě žádosti stavebníka, tj. Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, IČ: 00235440 v zastoupení společností LK PROJEKT s. r. o., IČ:04326181, 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona, návrh projektové dokumentace ke změně stavby před dokončením: **„Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, ul. Zličská – křižovatka s ul. Veltrubská, parc.č. 2831/1, 2832/4, 341/49, 341/48, k.ú. Kolín“** v rozsahu právní úpravy provedené § 30 odst. 1 a 3 zákona a dále dle §12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“), a §77 odst. 2, 4 a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

#### **z á v a z n é   s t a n o v í s k o :**

s předloženou projektovou dokumentací: **„Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, ul. Zličská – křižovatka s ul. Veltrubská, parc.č. 2831/1, 2832/4, 341/49, 341/48, k.ú. Kolín“**

#### **s e   s o u h l a s í .**

**V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek:**

**1. Před uvedením stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodního potrubí a nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že kvalita dodávané pitné vody z nového potrubí splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění (dále jen „vyhlášky“) – v rozsahu krácený rozbor dle přílohy č. 1 vyhlášky.**

**2. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona.**

### **O d ů v o d n ě n í:**

Na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje byla předložena projektová dokumentace, zpracovaná paní Ing. Liběnou Knapovou, společnost LK PROJEKT s.r.o. ul. 28.října 933/11, Čelákovice, IČ 04326181 ke změně stavby před dokončením k akci – „Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, ul. Zličská – křižovatka s ul. Veltrubská, parc.č. 2831/1, 2832/4, 341/49, 341/48, k.ú. Kolín“. K dané akci již KHS vydala vyjádření s č.j. KHSSC 42680/2021 a s č.j. KHSSC 08607/2023.

Projektová dokumentace řeší **přeložku vodovodu**. Předpokládá se provedení přeložky vodovodu LT150 v místě výměny spojné šachty. Přeložka je navržena v dl.4,0m. Napojení na stávající vodovod bude provedeno litinovou hrdlovou tvarovkou s přírubovou odbočkou DN150.

Předložená projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví a byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy.

Z důvodu položení nových trub je třeba doložit proplach a desinfekci nové části vodovodního potrubí a ověřit z něho kvalitu vody předložením vyhovujících výsledků kráceného rozboru vzorků pitné vody - podmínka č. 1 závazného stanoviska uložená v rámci zajištění zdravotní nezávadnosti pitné vody dodávané obyvatelstvu dle § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky. Podmínka č. 2 závazného stanoviska pak vyplývá z § 5 odst. 11 zákona.

### **Mgr. Petra Šťastná**

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální  
pro okresy Kolín a Kutná Hora

### **Rozdělovník**

adresát – DS  
KHS-HOK a.a.