



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	POTŘEBA VĚTRÁNÍ
205a	WC	50 m ³ /hod
205	ZÁZEMÍ PRO UČITELE	80 m ³ /hod
207	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	30 m ³ /hod
208	VÝDEJ JÍDLA	110 m ³ /hod
CELKEM		270 m ³ /hod

PARAMETRY VENTILÁTORU

VÝKONOVÝ STUPEŇ	MAXIMÁLNÍ PRŮTOK	STATICKÝ TLAK	HLUČNOST
1	410 m ³ /hod	240 Pa	29 dB
2	530 m ³ /hod	300 Pa	33 dB

Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Poznámka	Strop	Výška
2.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	17,30	PVC		ŠTUK + MALBA	3,230
2.02	CHODBA	6,67	PVC		NOVÝ SDK PODHLED	3,030
2.03	KANCELÁŘ	7,62	PVC		NOVÝ SDK PODHLED	3,030
2.04	HERNA	109,76	PVC + KOBEREC		ŠTUK + MALBA	3,230
2.05	ZÁZEMÍ PRO UČITELE	10,04	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD	NOVÝ SDK PODHLED	3,030
2.06	CHODBA	10,50	PVC		NOVÝ SDK PODHLED	3,030
2.07	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	0,99	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ SOKL	NOVÝ SDK PODHLED	3,030
2.08	VÝDEJ JÍDLA	10,22	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD	NOVÝ SDK PODHLED	3,030
2.09	LOŽNICE	22,81	PVC		NOVÝ SDK PODHLED	3,030
2.10	UMÝVÁRNA – DĚTI	16,25	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD	NOVÝ SDK PODHLED	3,030
2.11	TOALETY – DĚTI	9,34	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD	NOVÝ SDK PODHLED	3,030
2.12	SKLAD	5,40	PVC		NOVÝ SDK PODHLED	3,030
2.13	SKLAD	4,66	PVC		NOVÝ SDK PODHLED	3,030
2.14	STROJOVNA	1,22	PVC		NOVÝ SDK PODHLED	3,230

Plocha podlaží 232,05 m²

LEGENDA

- ① – VENTILÁTOR DO POTRUBÍ KLIMATOM DV 150
- ② – PLASTOVÝ DISTRIBUČNÍ BOX DALAP FLEXITECH 1125 PADB 75x6
- ③ – STROPNÍ BOX OVA 125/2x75 PRO TALÍŘOVÝ VENTIL
- ④ – ODTAHOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL DN125
- ⑤ – JÍMKA PRO TALÍŘOVÝ VENTIL EDF–100/75 + ODTAHOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL DN100
- ⑥ – PLASTOVÉ KOLENO 45° DN150
- ⑦ – VÝDECHOVÁ MŘÍŽKA S PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZII

LEGENDA POTRUBÍ

- – FLEXIBILNÍ PE PTRUBÍ DN75 ANTIBAKTERIÁLNÍ A ANTISTATICKÉ
- – PLASTOVÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ DN150

VEŠKERÉ VZT PRVKY JSOU INSTALOVÁNY V PROSTORU MEZI STROPEM A SDK PODHLEDEM

ODTAHOVÉ TALÍŘOVÉ VENTILY JSOU INSTALOVÁNY DO SDK PODHLEDU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VZDUCHOTECHNIKA		ING. BOHUMÍR MATĚJKA		
Ing. Jakub Kunčík		Ing.Matějka Boh.				PROJEKCE TŽB		
INVESTOR		MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1				KŘEČANSKÁ 1045, 407 77, SLUKNOV IČO : 666 35 209, TEL.: 606 280 562		
MÍSTO STAVBY		OBJEKT NA P.P.Č.s5418, KÚ KOLÍN				FORMÁT A2		
AKCE: REKONSTRUKCE MŠ JERONÝMOVA 775 KOLÍN IV – PAVILON D						DATUM 04/2024		
						ÚČEL		PROJEKT STAVBY 1: 60
						MĚŘITKO		
OBSAH VÝKR.: ROZVOD VZT – PŮDORYS 2.NP						ČÍS.ZAK. 240402		
						ČÍS.PARÉ		ČÍS.VÝKRESU 02 VZT