

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

ADVISIA s.r.o.
Ing. Tereza Škorpilová
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2023/058563

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
7.2.2024

Rekonstrukce ulic Kremličkova a Radimského, Kolín

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma ADVISIA, s.r.o. ve stupni pro územní, stavební řízení a pro provedení stavby z 12/2023. Podle předložené dokumentace se rekonstrukci uličních prostor v rámci ulic Kremličkova a Radimského v k.ú. Kolín. Součástí akce dále bude rekonstrukce a doplnění chodníků, doplnění parkovacích stání, úpravy sjezdů a křižovatek, doplnění inženýrských sítí, sadové úpravy a vytvoření nového propojení ulice Kremličkova s Březinovou.

V rámci akce dojde k rekonstrukci a nahrazení stávajícího asfaltového povrchu komunikací novým z dlažby, k úpravě a doplnění chodníků včetně nahrazení stávajícího asfaltového povrchu za nový z dlažby, k rozšíření parkovacích míst na celkový počet cca 160. Dále dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, k obnově dopravního značení, provedení náhradní výsadby a vytvoření ploch pro popelnice. Srážkové vody z řešených ploch budou svedeny prostřednictvím stávajících a nových uličních vpustí do stávající a rekonstruované veřejné kanalizace. Předložená dokumentace neobsahuje vyčíslení odvodu srážkových vod před stavbou a po její realizaci. V rámci odvodnění nejsou navrženy retenční zařízení ani zařízení pro regulovaný odtok. Vzhledem k nahrazení nepropustných ploch částečně propustnými dojde k částečnému vsakování srážkových vod a k menšímu odvodu srážkových vod z území.

Předmětná stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodních toků a při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1340 - Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 689667, X: 1057104.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových či podzemních vod.
- Množství a jakost odváděných srážkových vod z území bude odsouhlaseno se správcem kanalizace.
- Výstavbou a následným provozem parkovacích ploch nesmí dojít k ohrožení jakosti podzemních vod.

Upozorňujeme, že bude docházet k vsakování srážkových vod, které mohou být kontaminovány ropnými látkami. Nakládání se srážkovými vodami by mělo být v souladu s hydrogeologickým posudkem.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje