



POZN.:

- ZPŮSOB VEDENÍ HORIZONTÁLNÍCH ROZVODŮ JE UVEDEN V POPISECH U JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ.
- K ULOŽENÍ ROZVODŮ JE POUŽITO STANDARDNÍCH UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ - KE STĚNÁM JSOU ROZVODY UPEVNĚNY PŘEVÁŽNĚ PLASTOVÝMI DVOJITÝMI PŘÍCHÝTKAMI, KE STROPU POMOCÍ OBJÍMEK S GUMOVOU VLOŽKOU, KOTVENÝCH KOMBIŠROUBY A HMOŽDINKAMI.
- ROZVODY VE ZDIVU, PODLAHÁCH, STROPECH A V OSTATNÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH, JAKOŽ I ROZVODY VEDENÉ V SÁDRO-KARTONOVÝCH OBKLADECH JSOU TEPELNĚ IZOLOVÁNY TRUBICEMI "TUBEX", TL. STĚNY 10 mm.
- SCHÉMA ROZVODŮ TOPNÉ VODY - viz VÝKRES "UT-04".
- KUCHYŇ JE VYTÁPĚNA KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKOU - INSTALACI TEPLOVODNÍHO OTOPNÉHO TĚLESA ZDE INVESTOR NEPOŽADUJE.

LEGENDA ARMATUR :

- TRH - TERMOSTATICKÁ HLAVICE "HEIMEIER - K" PRO VEŘEJNÉ PROSTORY (ZABEZPEČENÍ PROTI ZCIZENÍ)
- RH - RUČNÍ HLAVICE "HEIMEIER"
- TRV - TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL " HEIMEIER V-exact II " + TERMOSTATICKÁ HLAVICE "HEIMEIER - K" PRO VEŘEJNÉ PROSTORY
- RŠD - DVOJITÉ UZAVÍRACÍ-REGULAČNÍ ŠROUBENÍ "HEIMEIER - VEKOLUX"
- RŠ - UZAVÍRACÍ-REGULAČNÍ ŠROUBENÍ "HEIMEIER - REGULUX"

ING. PETR JIROVSKÝ NA SPRÁVEDLNOSTI 472		ING. PETR JIROVSKÝ MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I		ING. PETR JIROVSKÝ IČO : 476 55 007		
280 02 KOLÍN II tel. : 774 829 059 e-mail : pe.jirovsky@seznam.cz		MATEŘSKÁ ŠKOLA - KMOCHOVA 335, KOLÍN II MODERNIZACE VYTÁPĚNÍ OBJEKTU				
FORMÁT						3 A4
DATUM						04/2024
STAD. PROJ.						DSŘ
MĚŘÍTKO 1 : 50		Č. KOPIE	ARCH. ČÍSLO			
			UT-03			