

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce ulic Kremlíčкова a Radimského v Kolíně

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK několik žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tyto žádosti poskytuje zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Žádáme o vyjasnění rozporu používaných materiálů pro kontejnerová stání mezi projektovou dokumentací, kde je použit TAHOKOV 47/18/1,5 a výkazem výměr k ocenění, kde je uveden TAHOKOV 42/12,5/1,5!

Odpověď:

Opraven výkaz výměr – Upravena položka č.5 - 4523501 v rozpočtu SO 101.1 za pol. č. 4523501_R

Opravený výkaz „22_025-A_- Rekonstrukce ulic Kremlíčкова a Radimského_240524“ je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Dotaz č. 2

V soupisu prací objektu SO 101 zcela chybí položka „Přesun hmot komunikací“. Máme uvažovat s navýšením cen nákupu materiálů komunikací (dlažeb, obrubníků,...) o poměrnou částku nutnou na přemístění, a nebo bude položka do výkazu výměr doplněna?

Odpověď:

Ceny nákupu materiálu jsou uvažovány vč. přemístění na staveniště.

Dotaz č. 3

Upozorňujeme na rozpor spočívající ve shodném množství „m3“ a „t“ (chybí přepočtový koeficient!) používaných chybějících vhodných zemin do AZ komunikací v položce nákup („t“) a uložení („m3“) objektu SO 101!

Odpověď:

Opraven výkaz výměr – změna výměry položky SO 101 č. 34 - 10364100

Opravený výkaz „22_025-A_ - Rekonstrukce ulic Kremlíčкова a Radimského_240524“ je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr SO 101 je pouze položka na „Odstranění pařezů průměru 500-700 mm“, nikoliv na kácení stromů shodných průměrů. V položce „Vodorovném přemístění“ jsou ale uvedeny jak pařezy, tak i větve a kmeny. Žádáme o vyjasnění, případně o doplnění.

Odpověď:

Položka přemístění stromů upravena na přemístění pouze pařezů – úprava specifikace, kácení bylo provedeno v předstihu. Změna specifikace položek SO 101 pol. č. 2- 112251103, pol.č. 21-162201403 a pol. 23 - 162301933.

Dle dodatečného požadavku doplněn nákup a výsadba 1 stromu (náhrada za zrušení přesazovaného) a zrušena položka přesazení 1 stromu:

Změna výměry pol SO 800 č. 12 – 184102114

Změna výměry pol SO 800 č. 13 – R3

Zrušena pol. SO 800 pol č. 21 – příprava dřeviny k přesazení

Dotaz č. 5

V zadávací dokumentaci je předpoklad doby realizace zakázky 5 měsíců. Vzhledem k rozsahu prováděných prací a nutnosti zajištění nepřetržitého zásobování min. prodejny ZOO Market žádáme o doplnění, jakým způsobem bude zásobování objektu zajištěno, případně o zvážení navýšení doby realizace akce s přihlédnutím tak na možnou etapizaci stavby s možností postupné rekonstrukce a zprovoznění akce po částech.

Odpověď:

Upravena zadávací dokumentace – Výzva, bod 6.1:

- Maximální doba plnění - **28 týdnů** od předání a převzetí staveniště (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. smlouvy)

Upravena příloha č. 3 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky – smlouva o dílo, čl. V., bod 1:

- termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 28 týdnů od předání a převzetí staveniště (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. této smlouvy)**

Dotaz č. 6

Ve výkazu výměr pro povýsadbovou péči není určeno množství u jednotlivých položek a dále nejsou dané vzorce pro výpočet celkových cen u jednotlivých položek výkazu výměr. Upraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď:

Účastník zadávacího řízení určí množství u jednotlivých položek v souladu se sadovými úpravami dle projektové dokumentace.

Opravený výkaz „20220804_VZOR_vykaz_vymer_povysadbova_pece_36_mesicu_rev 240524“ je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je:

- Opravený výkaz „22_025-A - Rekonstrukce ulic Kremličkova a Radimského_rev 240524“
- Zadávací dokumentace – Výzva_rev 240524
- Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky – smlouva o dílo_rev 240524
- Opravený výkaz „20220804_VZOR_vykaz_vymer_povysadbova_pece_36_mesicu_rev 240524“

Uvedené přílohy jsou zároveň zveřejněny na profilu zadavatele v oddíle Zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při přípravě své nabídky použili a v nabídce předložili výhradně opravené výkazy výměr „22_025-A_- Rekonstrukce ulic Kremličkova a Radimského_rev 240524“ a „20220804_VZOR_vykaz_vymer_povysadbova_pece_36_mesicu_rev 240524“, které jsou přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Prodloužení lhůty k podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **7. 6. 2024, 10.00 hod.**

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je zveřejněno na profilu zadavatele.

V Kolíně dne 24. 5. 2024

Město Kolín

Mgr. Alena Hrabalová