

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: 321 748 111

e-mail: sprava.budov@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OSBN 81864/24-krap
Spisová zn.: OSBN Zakázka 14686/2024

Vyřizuje: Mgr. Petra Krásná
Telefon: 321 748 261
E-mail: petra.krasna@mukolin.cz

Počet listů: 2
Příloh/listů: 0/0

Datum: 18.06.2024

Dodatečné informace č. 3 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel **Město Kolín**

Zastoupené Bc. Romanem Šulcem, místostarostou města Kolín

Se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Telefon 321 748 111

e-mail posta@mukolin.cz

IČ 00235440

DIČ CZ00235440

„Rekonstrukce elektroinstalace v 1.NP, č. p. 764, Smetanova, Kolín IV - prostory sloužící k podnikání - lékárna“

Zadavatel obdržel dotaz o upřesnění informací k vyvěšené výzvě k zakázce malého rozsahu.

Dotaz od uchazeče:

- 1. Ve výzvě o podání nabídky se píše „V prostorech sloužících k podnikání v 1. nadzemím podlaží objektu č. p. 764, Smetanova, Kolín IV budou zároveň s rekonstrukcí elektroinstalace probíhat stavební práce od dodavatelské firmy nájemce lékárny“. Uvedenými pracemi dodavatelské firmy nájemce jsou myšleny nějaké „jejich“ další práce nad rámec prací, které uvedeny ve VV Vaší VZ ?*
- 2. V dodatečných informacích č. 2 se píše „K jednotlivým přístrojům však budou kabely již taženy ve stěnách pod omítkou“, toto však již není nijak zohledněno v poskytnutém VV?*
- 3. Ve výkazu výměr elektroinstalace, v listu 1a chybí u položky revize výměra?*

Odpověď zadavatele k dotazu:

- 1. Zadavatel pouze informuje dodavatelské firmy, že souběžně budou probíhat koordinované práce na interiéru lékárny, kde investorem bude ČLH a.s. – síť lékáren Dr. MAX. Tyto práce nejsou ve VV a uchazeč o tuto VZ je tedy nebude provádět.**

2. Kabele k přístrojům tažené pod omítkou nebudou předmětem této VZ, ve VV **nebudete** naceňovat žádnou položku.

3. Položka revize na listu 1a

revize elektro		hod		0,00
----------------	--	-----	--	------

Revizi elektro naceníte jako **komplet**, revize bude sloužit jako podklad pro kolaudaci a schvalovací proces TIČR.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN