

Ze dne:	06.11.2020
Číslo jednací:	O20070132246
Vyřizuje:	Olga Krčmářová
Tel.:	321 737 185
Fax:	321 712 326
E-mail:	olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum:	27.11.2020

Revitali s.r.o.
Mechovka č.p. 270
190 14 Klánovice

Kolín, parc. č. 1066, Rekonstrukce fasády a výplní-objekt Kutnohorská 179, Kolín (územní nebo stavební řízení - se záměrem napojení domu na vodohospodářské sítě)

Investor: Město Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí, č.p. 78, 28002

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod, kanalizaci a rozvody tepelné energie pro veřejnou potřebu.

Navržená rekonstrukce fasády a výplní řeší také odvádění dešťových vod pomocí nové dešťové kanalizace do městské kanalizace v ul. Komenského.

S napojením nového potrubí dešťové kanalizace na městskou kanalizaci souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Nová dešťová kanalizace bude provedena z materiálu žebrované potrubí PP (plné žebro), minimálně SN 12.
- Napojení nového kanalizačního potrubí bude provedeno na stávající kanalizační stoku ZB 1000 (zděná, profil 50 x 50 cm) v hloubce cca 1,5 m p.t.
- Ukončení přípojky je nutné geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv).
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných společností Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení vodovodní řadů: Erik Horníček (tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz; pro vytyčení kanalizačních stok: Mgr. Pavel Konývka (tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz; pro vytyčení teplovodních sítí: Daniel Matuška (tel: 602 263 034, daniel.matuska@energiekolin.cz) Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům společnosti Energie AG Kolín a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti Energie AG Kolín a.s. – provozní středisko: Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz
- Napojení kanalizační stoky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem pracovníka provozu Energie AG Kolín a.s. – Mgr. Pavel Konývka (tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz). Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem Energie AG Kolín a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti Energie AG Kolín a.s. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem Energie AG Kolín a.s. řádné provedení napojení.

- Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnosti Energie AG Kolín a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení kanalizační přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat).

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem



Olga Krčmářová
technický pracovník dokumentace

Přílohy: Mapa_O20070132246.pdf