




NOVÁ REVIZNÍ BETONOVÁ ŠACHTA DN1000, TL STĚNY 100MM, HLOUBKA 4,5M,
PRŮBĚŽNÉ DNO S BETONOVOU KYNETOU PRO POTRUBÍ DN150,
POPLASTOVANÁ KRAMLOVÁ STUPADLA, LITINOVÝ POKLOP S ÚNOSNOSTÍ D400

VYPRACOVAL	AUTOR	KONTROLOVAL	ING. PETR TŮMA projektová činnost ve výstavbě VLČÍ HORY 1, 39601 STARÉ BRŘIŠTĚ IČO: 042 17 128	
ING. PETR TŮMA	ING. PETR TŮMA	ING. DUŠAN LÉDL		
				
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I				
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce kanalizační přípojky v areálu ZŠ Bezručova, Bezručova 980 Kolín II			FORMÁT	2 x A4
			DATUM	12/2022
			STUPEŇ	ZDS
VÝKRES			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
PŮDORYS KANALIZACE			1:50	D2.1-03