

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2023

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 2110-668150-00235440-4/1 - Kolín ČOV

Druh stavby: čistírna odpadních vod

VLASTNÍK ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD									
Název:	Město Kolín				Forma:	právnícká osoba			
IČO, příp. datum narození:	00235440				Telefon:	321748111			
Adresa:	Karlovo náměstí 78				E-mail:	posta@mukolin.cz			
	28012 Kolín				DPH:	plátce			
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE									
Lokalizace stavby:					Lokalizace konce přiváděcí stoky do ČOV:				
Název přísl.obce:	Kolín	Kód ZÚJ:	533165	Souřadnice X, Y:	1054789.000	689579.000			
Název části obce:	Kolín I	Kód části obce:	402087						
Název KÚ:	Kolín	Kód KÚ:	668150						
Čistírna určena pro 10 katastrálních území:									
668150 Kolín	668249 Štítary u Kolína	779687 Velký Osek	779865 Veltruby	770809 Tři Dvory					
747394 Sendražice u Kolína	647560 Hradištko I	738743 Radovesnice I	738751 Zibohlavý	725170 Polepy u Kolína					
Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:									
									skupinový
VYPOUŠTĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD DO VODNÍHO RECIPIENTU									
Název:	Labe				IČ vypouštění odpadních vod:	442310			
Č.j.povolení k vypouštění OV:	013708/2012/KUSK				Platnost povolení k vypouštění OV do:	31.12.2025			
OBYVATELSTVO									
Počet osob s trvalým pobytem v přípoj.obcích nebo jejich částech odkanalizov.na ČOV:									35021
Počet osob připojených na ČOV:									31048
Vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5:									44546
TECHNICKÉ ÚDAJE									
Projektované parametry:				Stupeň čištění odpadní vody:				Kalové hospodářství:	
Projektovaná kapacita Qd (m3/den):	9956.000			Mechanický (bez dalšího stupně):	ne			Stabilizace kalu:	anaerobní
Projektovaná kapacita BSK5 (kg/den):	2658.000			Mechanicko-biologický	ano			Ovdrodnění kalu:	strojní
Projektovaná kapacita EO:	44293.000			Dočištění	ano			Úprava kalu:	odvodnění
				Další funkce čištění odpadní vody:				Plynové hospodářství: plynojem 570	
				Eliminace dusíku			ano		
				Eliminace fosforu			ano		
EKONOMICKÉ ÚDAJE									
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):									335953.571
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK									
Vydané krajským úřadem: Středočeský				Číslo jednací: 4196-29796/04/OŽP/V-Vi				ze dne: 19.4.2004	
POZNÁMKA									
CHYBY A KOMENTÁŘE K CHYBÁM									
Projekt.kapacita EO je menší než počet EO vyp.z BSK5 44293 x 44546									dle skutečnosti
ODCHYLKY A KOMENTÁŘE K ODCHYLKÁM									
Počet připojených obyvatel na ČOV: 31048 (2023) x 36380 (2022)									oprava. zpřesnění