

Databáze komunikovaných signálů		
1	2	3
ID	Název signálu	Typ karty ŘS
1	chod pohonu odstředivky	ILX56-PBM PROFIBUS
2	porucha pohonu odstředivky	ILX56-PBM PROFIBUS
3	chod podávacích čerpadel vyhnílého kalu, včetně zobrazení tlaku na výtlačném potrubí	ILX56-PBM PROFIBUS
4	porucha podávacích čerpadel vyhnílého kalu, včetně zobrazení tlaku na výtlačném potrubí	ILX56-PBM PROFIBUS
5	chod macerátoru	ILX56-PBM PROFIBUS
6	porucha macerátoru	ILX56-PBM PROFIBUS
7	chod podávacího čerpadla flokulantu, včetně zobrazení tlaku na výtlačném potrubí	ILX56-PBM PROFIBUS
8	porucha podávacího čerpadla flokulantu, včetně zobrazení tlaku na výtlačném potrubí	ILX56-PBM PROFIBUS
9	chod dopravníků	ILX56-PBM PROFIBUS
10	porucha dopravníků	ILX56-PBM PROFIBUS
11	průtok vyhnílého kalu na odvodnění	ILX56-PBM PROFIBUS
12	průtok flokulantu na odvodnění	ILX56-PBM PROFIBUS
13	měření spotřeby elektrické energie	ILX56-PBM PROFIBUS
14	evidence provozních hodin	ILX56-PBM PROFIBUS
15	povolení k chodu – general STOP	ILX56-PBM PROFIBUS
16	Blokování linky od hladiny v homogenizační nádrži LIA 44	ILX56-PBM PROFIBUS