

**ZÁZNAM Z VÝROBNÍHO VÝBORU č. 2**  
**ČOV Kolín - Rekonstrukce linky na odv.kalů ČOV Kolín – PD** konaného  
dne 9.11.2023 na ČOV Kolín

Přítomni: dle prezenční listiny

Technologická část:

1. Po dobu rekonstrukce bude kal odvodňován na mobilní odstředivce. V soupisu prací nebude uvedena délka pronájmu
2. Z důvodu kolize nového základu pod rám odstředivky, bude přeloženo potrubí fugátu od dopravníku
3. Z důvodu koroze stávajícího potrubí DN200, bude provedena výměna potrubí až po přírubový spoj u jímky fugátu

Elektro část:

4. Pro napájení rozvaděče linky odvodnění kalu bude využit stávající přívodní kabel. Projektant strojní části prověří požadované jištění přívodního kabelu

Dne: 9.11.2023

Zapsal: Ing. Václav Boráň