

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Název veřejné zakázky:	ZŠ Kolín-Sendražice – stavební úpravy a přístavba

Zadavatel v uplynulých dnech obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK několik žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Zasílám doplňující dotaz k odpovědi č.1 v dodatečných informacích uveřejněných 15.7.2025. Lze tedy vyprojektovaný řídicí systém Metasys od firmy Johnson Controls nahradit např. řídicím systémem DESIGO PX od firmy SIEMENS?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že uvedený řídicí systém Metasys od společnosti Johnson Controls byl v projektové dokumentaci specifikován jako příklad řešení, které splňuje požadované technické parametry. Zadavatel zároveň upozorňuje, že je možné nabídnout **rovnocenný řídicí systém**, který bude splňovat všechny technické, funkční a provozní požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.

V tomto kontextu je tedy možné nabídnout i systém DESIGO PX od společnosti Siemens, **pokud bude prokazatelně rovnocenný** z hlediska požadovaných parametrů a kompatibility s ostatními částmi systému.

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit rovnocennost nabízeného řešení v rámci hodnocení nabídek.

Dotaz č. 2

Ve výpisu ostatních výrobků \Příloha č. 2_Technické podmínky\D - VYKRESOVA DOKUMENTACE\D-1-1 ARCH STAV\600_VYPISY je položka O-27 - 1 kpl. Žádáme o úpravu množství dle skutečného počtu kusů.

Ve výpisu ostatních výrobků \Příloha č. 2_Technické podmínky\D - VYKRESOVA DOKUMENTACE\D-1-1 ARCH STAV\600_VYPISY je položka O-28 - 1 kpl. Žádáme o úpravu množství dle skutečného počtu kusů.

Ve výpisu ostatních výrobků \Příloha č. 2_Technické podmínky\D - VYKRESOVA DOKUMENTACE\D-1-1 ARCH STAV\600_VYPISY je položka O-29 - 1 kpl. Žádáme o úpravu množství dle skutečného počtu kusů.

Ve výpisu ostatních výrobků \Příloha č. 2_Technické podmínky\D - VYKRESOVA DOKUMENTACE\D-1-1 ARCH STAV\600_VYPISY je položka O-30 - 1 kpl. Žádáme o úpravu množství dle skutečného počtu kusů.

Ve výpisu ostatních výrobků \Příloha č. 2_Technické podmínky\D - VYKRESOVA DOKUMENTACE\D-1-1 ARCH STAV\600_VYPISY je položka O-31 - 1 kpl. Žádáme bližší specifikaci prvků v položce (popisy, počty).

Odpověď:

Zadavatel doplňuje informaci ohledně počtu kusů:

O-27: 30 ks

O-28: 10 ks

O-29: 10 ks

O-30: 80 ks

O-31: 50 ks

Položka O-31 by měla obsahovat cedulky na všechny místnosti, které nejsou třídami nebo kabinety (toalety, sklady, technické místnosti, úklidová místnost apod.). Zároveň by měla obsahovat navigační systém do podstatných prostor (ředitelna, tělocvična, směrovky k výtahu, na WC apod.).

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE [Veřejné zakázky - E-ZAK Kolín \(mukolin.cz\)](https://www.mukolin.cz)

V souvislosti s tímto vysvětlením nedochází k prodloužení lhůty pro příjem nabídek.

Zadavatel pro informaci uvádí, že dne 21. 7. 2025 obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a pracuje na jejím zodpovězení.

V Kolíně dne 21. 7. 2025

Město Kolín

Mgr. Alena Hrabalová