

Ze dne: 27.03.2025  
Číslo jednací: 025070254722  
Vyřizuje: Olga Krčmářová  
Tel.: 607 301 906  
Datová schránka: 7tdtvt  
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz  
Datum: 25.04.2025

AZ PROJECT spol. s r.o.  
Ing. Martina Šandová  
Plynárenská č.p. 830  
280 02 Kolín IV

**Kolín parc. č. 2515/16, 6255, Stavební úpravy a přístavba objektu Slovenská 984 v Kolíně II (územní nebo stavební řízení - bez návrhu napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Město Kolín, Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí, č.p. 78, 28002

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod, jednotnou kanalizaci a rozvody tepelné energie pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí. Při realizaci dojde k souběhu a křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

**S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Nové rozvody vody budou napojeny na stávající vodovodní přípojku za stávajícím fakturačním měřidlem.
- Velikost fakturačního vodoměru se nemění. Je osazen vodoměr SENSUS iPERL DN 20 Q<sub>3</sub> 4.
- Nové kanalizační svody budou napojeny na stávající kanalizační přípojku.
- Investor zajistí v průběhu výstavby zabezpečení vodovodní přípojky včetně vodoměrné sestavy proti poškození a zabezpečení kanalizační přípojky proti vniknutí stavební suti do stokové sítě.
- Dešťové vody z nové přístavby a zpevněných ploch budou odváděny stávající kanalizační přípojkou do jednotné kanalizace. Investor zajistí aktualizaci odběratelské smlouvy o odvod srážkových vod z nové přístavby na Zákaznickém oddělení společnosti Energie AG Kolín a.s. (Orebitská 885, Kolín IV, tel: 321 737 171, 607 070 071).
- Přeložku teplovodní přípojky je nutné řešit ve spolupráci s provozní střediskem teplovodních sítí společnosti Energie AG Kolín a.s. – Petr Němec, tel: 602 628 916, petr.nemec@energiekolin.cz.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení vodovodních řadů Roman Nekvapil, tel: 603 557 121, roman.nekvapil@energiekolin.cz, pro vytyčení kanalizačních stok Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz, pro vytyčení teplovodních sítí Daniel Matuška tel. 602 263 034 daniel.matuska@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních souprav a šachet námi provozovaných vodohospodářských sítí v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu, pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Výkopové práce v ochranných pásmech vodohospodářských a teplotařských sítí musí být prováděny ručně. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek, popřípadě chráničky.
- Stavebník zajistí ochranu teplotařského zařízení v rozsahu dle § 87 Zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých

zákonů (energetický zákon) v platném znění (Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.) ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplárenského zařízení.

- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi Energie AG Kolín a.s. a před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem. – pro vodovodní řad Roman Nekvapil, tel: 603 557 121, roman.nekvapil@energiekolin.cz, pro kanalizační stoku Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz, pro teplovodní síť Daniel Matuška tel. 602 263 034 daniel.matuska@energiekolin.cz.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- V případě odkrytí nebo poškození vodohospodářských a teplárenských sítí okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 778 833 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek studené a teplé vody nebo odvádění odpadních vod.
- V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření, nebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
- Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na vodohospodářských sítí nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
- Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení Energie AG Kolín a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem



**ENERGIE AG** 33  
Kolín a.s.  
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV  
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová  
technický pracovník dokumentace

