



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
4.04	HALA	24,40
4.06	CHODBA	12,20
4.18	CHODBA	4,10
4.19	POKOJ	19,30
4.20	KOUPELNA + WC	5,70
4.21	LODŽIE	2,60
4.22	LODŽIE	2,60
4.23	MÍSTNOST PEČOVATELKY	12,00
4.24	UMÝVÁRNA + WC	1,80
4.25	LODŽIE	2,60
4.28	CHODBA	4,10
4.29	POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	19,30
4.31	LODŽIE	2,60
4.33	TERASA	22,90
4.35	CHODBA/ POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	28,60
4.36	SCHODIŠTĚ	20,80
4.37	LUŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH	6,00

ZMĚNY OPROTI STÁVAJÍCÍMU STAVU
V LEGENDĚ VYZNAČENY ČERVENĚ

POZNÁMKA

- 2400

M D 355

MNOŽSTVÍ PŘÍVADĚNÉHO VZDUCHU V m3/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- 2400

M D 355

MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- SH 2500

VZDÁLENOST SPODNÍ
HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- SM

STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM
NAD PODLAHOU, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, MŘÍŽKA JE
OSAŽENA DO OCELOVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY
- SM

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M
- Qp

Qo

x

MNOŽSTVÍ PŘÍVADĚNÉHO VZDUCHU V m3/hod
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/hod
NAVRŽENÁ VZDUCHOVÁ VÝMĚNA VE VĚTRANÉM PROSTORU x/hod
- POŽÁRNÍ Klapka S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 90 MINUT,
RUČNÍ A TEPLTNÍ SPOUŠTĚNÍ, DÉLKA 375 mm
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY VZT, KTERÉ NEJSOU
STAVBOU DOTČENY, NEJSOU ZAKRESLENY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><div>AIZPROJECT spol. s r.o.</div><div>Plynářenská 830, 280 02 Kolín IV</div><div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div><div>Tel: 321 728 755</div></div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	SVOBODA JIŘÍ	SVOBODA JIŘÍ		
KRAJ STŘEDOČESKÝ	MěÚ KOLÍN		DATUM	08/2025
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I			Č.ZAK.	CT24 - 33
AKCE			FORMÁT	2×A4
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU SLOVENSKÁ 984 V KOLÍNĚ II			MĚŘITKO	Č.VÝKRESU
SLOVENSKÁ 984, KOLÍN II, 280 02, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 6255, poz. parc. č. 2515/16				
OBSAH			1:50	CT2433 - RVZT05
VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS IV.NP (+8,400)				