



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
1.01	ZÁVĚTRÍ	27,50
1.02	RAMPA	6,30
1.04	VSTUPNÍ CHODBA, RECEPCE	27,40
1.19	CHODBA	12,90
1.20	SESTERNA	10,30
1.25	CHODBA	4,10
1.26	POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	19,30
1.27	KOUPELNA + WC	5,70
1.28	LODŽIE	3,40
1.29	LODŽIE	3,40
1.30	ZÁZEMÍ SESTERNY	12,00
1.31	UMÝVÁRNA + WC	1,80
1.32	NEOBSAZENO	
1.33	CHODBA	3,70
1.34	POKOJ	27,40
1.35	KOUPELNA + WC	4,40
1.41	RAMPA	33,50
1.42	CHODBA/ POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	28,70
1.43	SCHODIŠTĚ	20,80
1.44	LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH	6,00
1.45	ZÁVĚTRÍ	8,50

ZMĚNY OPROTÍ STÁVAJÍCÍMU STAVU V LEGENDĚ VYZNAČENY ČERVENĚ

POZNÁMKA

- 2400

M D 355

MNOŽSTVÍ PŘÍVADĚNÉHO VZDUCHU V m3/h  
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- 2400

M D 355

MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h  
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- SH 2500

VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- SM

STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM NAD PODLAHOU. NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, MŘÍŽKA JE OSAZENÁ DO OCELOVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY
- SM

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M
- Qp

Qo

x

MNOŽSTVÍ PŘÍVADĚNÉHO VZDUCHU V m3/hod  
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/hod  
NAVRŽENÁ VZDUCHOVÁ VÝMĚNA VE VĚTRANÉM PROSTORU x/hod  
POŽÁRNÍ Klapka s požární odolností 90 minut, ruční a teplotní spouštění, délka 375 mm

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><div>AZPROJECT spol. s r.o.</div><div>Plynářská 830, 280 02 Kolín IV</div><div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div><div>Tel: 321 728 755</div></div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	SVOBODA JIŘÍ	SVOBODA JIŘÍ		
KRAJ STŘEDOČESKÝ		MěÚ KOLÍN		
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I				
AKCE			DATUM	08/2025
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU SLOVENSKÁ 984 V KOLÍNĚ II			Č.ZAK.	CT24 - 33
SLOVENSKÁ 984, KOLÍN II, 280 02, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 6255, poz. parc. č. 2515/16			FORMÁT	2×A4
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS I.NP (±0,000)			1:50	CT2433 - RVZT02