

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :


| | Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTÍ | PLOCHA [m²] |
|-------------------|------|------------------------|-------------|
| SPOLEČNÉ PROSTORY | 1.01 | ZÁDVEŘÍ | 10,80 |
| | 1.02 | CHODBA | 14,00 |
| | 1.03 | SCHODIŠTĚ | 4,70 |
| | 1.04 | SCHODIŠTĚ | 11,50 |
| | 1.05 | VÝTAH | 2,60 |
| DĚTSKÁ SKUPINA 1 | 1.06 | ŠATNA DĚTI | 17,10 |
| | 1.07 | ÚKLID | 1,70 |
| | 1.08 | UMÝVÁRNA PERSONÁL | 1,20 |
| | 1.09 | WC PERSONÁL | 1,60 |
| | 1.10 | SKLAD | 7,30 |
| | 1.11 | UMÝVÁRNA + WC DĚTI | 13,40 |
| | 1.12 | DĚTSKÁ SKUPINA - HERNA | 40,90 |
| | 1.13 | VÝDEJ, PŘÍPRAVNA | 7,20 |
| | 1.14 | VENKOVNÍ HERNA | 57,40 |

LEGENDA POTRUBÍ:

- HRANICE TOPNÉ SMYČKY
--- DILATACE

POZNÁMKA:

VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OPATŘENA ODVZDUŠŇOVACÍMI ZÁTKAMI.
VEŠKERÉ PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝMI TRUBKAMI.
CELÝ ROZVOD BUDE VYSPÁDOVÁN TAK, ABY HO BYLO MOŽNÉ DOKONALE ODVZDUŠNIT A VYPUSTIT.
OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA POMOCÍ DVOJITÉHO ŠROUBENÍ A SVORNÉHO ŠROUBENÍ PRO CU POTRUBÍ.
VEŠKERÉ ROZVODY V PODLAŽE A VE ZDI BUDOU OPATŘENY TEPELNĚ IZOLAČNÍMI TRUBICEMI TL. 20mm



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|---------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. KADLEČEK JIŘÍ | VYPRACOVAL BAREŠ PETR | KRESLIL BAREŠ PETR | AZPROJECT spol. s r.o. Plynářská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 - DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755 | |
| KRAJ STŘEDOČESKÝ | | | MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN | DATUM 09/2024 |
| STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I | | | AKCE | Č.ZAK. CT24 - 06 |
| REKONSTRUKCE KMOCHOVA DOMU, KUTNOHORSKÁ ULICE ČP. 50 KUTNOHORSKÁ 50, KOLÍN IV, K. Ú. KOLÍN, st. parc. č. 441, poz. parc. č. 159/1 | | | | FORMÁT 6×A4 |
| | | | | MĚŘÍTKO 1:50 |
| OBSAH | | | Č.VÝKRESU CT2406 - RUT02 | |
| VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS I.NP (±0,000) | | | | |