VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	**Město Kolín**	**Vodohospodářské sdružení Kolín**
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín	Havelcova 70, 280 02 Kolín III
IČO:	00235440	61882976
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka	Mgr. Michael Kašpar, předseda rady svazku, Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady svazku
Název veřejné zakázky:	**Rekonstrukce ul. Okružní mezi ul. Ovčárecká a ul. Veltrubská, Kolín V – kanalizace, komunikace, vodovod, veřejné osvětlení a sadové úpravy**	

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Ač byl dotaz zaslán po termínu pro zaslání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel na ně tímto odpovídá.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Umístění a typ žlabů – specifikace a výkresy

V zadávací dokumentaci chybí umístění a specifikace žlabů, způsob jejich zaústění do kanalizačního řadu.

Doplní zadavatel specifikaci žlabů, způsob zaústění do kanalizačního řadu, případně příslušnou výkresovou dokumentaci?

Odpověď:

Umístění žlabů a popis žlabů je ve výkrese D.1.1.1.2. Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.1. Technická zprava.
Pro přípojky UV, ŽV v SO 101 jsou v SO 301 jsou vysazeny odbočkové tvarovky na stokách DN 300 - 600 mm. Do profilu 1200 mm budou přípojky napojeny odvrtem a sedlovou vložkou v rámci SO 101.

Dotaz č. 2

Přípojky v objektu SO 301 a SO 101

Ve výkazu výměr je uvedeno velké množství přípojek uličních vpustí DN 150, které není možné jednoznačně přiřadit k projektové dokumentaci. Dle našeho názoru je zároveň rozpor mezi rozsahem přípojek uvedeným ve výkazu výměr a ve výkresové části zadávací dokumentace SO 101 a SO 301.

Upřesní zadavatel rozsah přípojek uličních vpustí DN 150 dle jednotlivých stavebních objektů a doplní výkresy uličních vpustí?

Odpověď:

Přípojky uličních vpustí SO 101 jsou v souladu se soupisem prací SO 101 a jsou v součtu. Přípojky SO 301 zahrnují pouze přípojky od čp., které se skládají z profilů DN 150 a 200 mm. Řez uliční vpusti je doplněn do výkresu D.1.1.1.4. Vzorové příčné řezy, viz. příloha tohoto Vysvětlení ZD č. 3. Vpusti odvodňovacích žlabů jsou dle výrobce odvodňovacích žlabů, nelze specifikovat výrobce.

Dotaz č. 3

Chybějící výkresy – vodovod

V zadávací dokumentaci chybí kladečský plán vodovodu, který je nezbytný pro kontrolu a ověření množství armatur uvedených ve výkazu výměr.

Dále není k dispozici situační výkres ani podélný profil vodovodního řadu.

Doplní zadavatel kladečský plán, situační výkres a podélný profil vodovodního řadu?

Odpověď:

Dokumenty jsou součástí složky PD_Vodovod, dokument D VODOVOD_SIGN.
Konkrétně:
Kladečský plán – D.1.2.6
Situačně výkres – Situace vodovodu – D.1.2.2
Podélný profil – D.1.2.3

Dotaz č. 4

V poskytnutém položkovém rozpočtu pro kanalizaci., objekt CH A – STOKA CH A, je uvedena položka:

54 M 28641276 roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1200 m 375,000

Dodavatel trubního materiálu nabízí úspornější variantu: potrubí z PE HD spirálovitě ovíjené PP profilem;

Technické parametry potrubí:
Vnitřní průměr - DN 1200 mm;
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - SN 10 kN/m2;
Základní materiál - PE-HD /PP profil;
Tloušťka vnitřní stěny - 10 mm (volitelné);
Konstrukce stěny potrubí - profilovaná konstrukce stěny potrubí – žebro je tvořeno profilem kruhového průřezu spirálovitě navinutým okolo základní stěny potrubí. Tento profil je dvojstěnný – vnitřní profil z polypropylénu je při navíjení koextrudován (obalen) polyetylénem ;
Způsob spojování - hrdlo / dřík s pryžovým těsněním.

Žádáme zadavatele o vyjádření, zda připustí použití výše uvedené úspornější varianty materiálu?

Odpověď:

Zadavatel požaduje ponechat materiál sklolaminát DN 1200, SN 10 dle zadávací dokumentace vzhledem k vlastnostem – extrémně vysoká odolnost vůči chemikáliím, korozi, mechanickým nárazům, vysoká pevnost a tuhost v tlaku.

Přílohou tohoto Vysvětlení ZD č. 3 je:

- D.1.1.1.4. Vzorový příčný řez

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.
Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE Veřejné zakázky - E-ZAK Kolín (mukolin.cz)

V souvislosti s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 nedochází k prodloužení lhůty pro příjem nabídek.

V Kolíně dne 20. 7. 2026

Město Kolín
Mgr. Alena Hrabalová