


LEGENDA :

- JT2,0 - JÍMACÍ TYŠ S HROTEM JK 2,0m
- SJ1c - SVORKA K JÍMACÍ TYČI
- DJs b - DRŽÁK JÍMACÍ TYČE
- OU - OCHRANNÝ ÚHELNÍK
- SS - SPOJOVACÍ SVORKA
- SO - SVORKA OKAPOVÁ NEREZ
- SP - SVORKA PŘIPOJOVACÍ
- ZS - SKUŠEBNÍ SVORKA
- ZT - ZEMNÍ TYČ ZT 2,0m
- PV21 - BETON/PLASTOVÁ PODPĚRA

POZNÁMKY :

- OPRAVU BLESKOSVODU PORVĚST DLE ČSN 341390
- DOPLNIT SVOD Č.3 Z DŮVODU ROZLOŽENÍ
- DOPORUČENÝ ZEMNÍ PŘECHODOVÝ ODPOR UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY PŘED SPOJENÍM S PEN - 15 OHMŮ
- VZDÁLENOST SVODŮ NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 30m



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. KADLEČEK JIŘÍ	VYPRACOVAL Ing. EVJÁK ZDENĚK	KRESLIL Ing. EVJÁK ZDENĚK	AZPROJECT spol. s r.o. U Křižovatky 608, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755	
KRAJ STŘEDOČESKÝ			MěÚ KOLÍN	
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I				
AKCE			DATUM	12/2014
ZATEPLENÍ OBJEKTU POLEPSKÁ 550 POLEPSKÁ 550, 280 02 KOLÍN IV, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 3242			Č.ZAK.	CT14 - 21
			FORMÁT	2xA4
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
BLESKOSVOD			1:100	CT1421 - EL01