



AF-CITYPLAN spol. s r.o.
Ing. Dan Krejčí
Jindřišská 17
110 00 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

3.2.2016

NAŠE ZNAČKA

1082412082

VYŘIZUJE / LINKA

Jitka Kalinová/311116320

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Kolín/18.2.2016

**Vyjádření k předloženým dokumentům za účelem vydání stavebního povolení na akci:
„Modernizace autobusového nádraží v Kolíně“**

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek k předloženým dokumentům za účelem vydání stavebního povolení na akci: „Modernizace autobusového nádraží v Kolíně“, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

V místě se nachází distribuční kabelové vedení nízkého napětí 1kV, vysokého napětí 22kV linky VODÁRNA č. VN2582 a linky MLÉKÁRNA č. VN2577.

Před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítí. Pokud dojde stavbou ke střetu s distribučním vedením ČEZ Distribuce, a.s. je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.

Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Kabelové vedení 1kV a 22kV nesmí být uloženo v souběhu v komunikaci a min. 0,6m od krajnice vozovky. Dovoleno pouze křížení v komunikaci za předpokladu uložení v chráničkách a 1m hluboko.

Parkovací stání nesmí být budováno na kabelovém vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Potřebné formuláře jsou ke stažení na www.cezdistribuce.cz

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 160.

Jitka Kalinová
technik Správy energetického majetku vn, nn

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00