

AF-CITYPLAN s.r.o.
Ateliér dopravní projekce Praha., oddělení silnic
David Paulus, DiS.

Magistrů 1275/13
14000 Praha 4

Vyjádření: 0559676_16 Naše značka: VE16000555
Vyřizuje: Petr Vála / 238 462 934 / petr.vala@cetin.cz Datum: 22.03.2016

Vyjádření k PD Kolín [KO] - MODERNIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace výše uvedené stavby stanovují dodatečné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k vyjádření o existenci SEK č.j. 0559676_16, které jsou jeho nedílnou součástí, takto:

- **Komunikace, chodníky, parkovací stání, vjezdy, zpevněné plochy:** Trasy vedení SEK nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci (mimo míst kolmého křížení, nebo pokud není uvedeno jinak), kabelové spojky nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci, vjezdu nebo pod parkovacím stáním, případný **chodník** nebo **zpevněné plochy** nad trasami SEK požaduji provést s rozebíratelným povrchem (např. zámková dlažba). Zařízení SEK musí být za obrubníky, nezabetonováno, v předepsaném krytí, nesmí být umístěno podélne pod obrubníkem, svodidlem nebo odvodňovacím žlabem. **V místech křížení s vozovkou** nebo **obslužnou komunikací** (pokud již tato ochrana provedena není) požaduji provést ochranu vedení SEK uložením do dělených chrániček PE110 a přiložením rezervní chráničky PE110 s víčky s přesahem 0,5 - 1 m na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko), případným zahloubením a obetonováním. **V prostorech vjezdů** nebo **parkovacích stání** (pokud již tato ochrana provedena není) požaduji provést ochranu vedení SEK uložením do dělených chrániček PE110 s přesahem 0,5 - 1 m na každou stranu, případným zahloubením a obetonováním. Pokud bude krytí vedení SEK větší než 0,60 m, požaduji pouze založení rezervní chráničky PE110 s víčky s přesahem 0,5 - 1 m na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko). **Dopravní značení** požaduji umístit v dostatečné vzdálenosti od zařízení SEK. **Zařízení městského mobiliáře** požaduji umístit mimo ochranné pásmo SEK dle platných norem ČSN. **NN, VN, VO vedení** (včetně skříní, stožárů a dalších zařízení) a **inženýrské sítě** (včetně šachet, přípojek a dalších zařízení) požaduji uložit (umístit) mimo trasy vedení SEK dle ČSN 736005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení", v platném znění, a tak, aby pásmo vyhrazené ČSN pro sdělovací kabely zůstalo volné pro naši potřebu. **V místech křížení** požaduji uložit (umístit) **NN, VN, VO vedení** a **inženýrské sítě** pod vedení SEK při dodržení výše uvedené normy. Upozorňuji, že projektant ručí zejména za řádnou ochranu sdělovacích vedení a zařízení před rušivými a nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (ČSN 332160). **Trvalé porosty, zeleň:** V ochranném pásmu zařízení SEK, které činí 1,50 m na každou stranu, není stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, oprávněn vysazovat trvalé porosty. V místech, kde hrozí prorůstání kořenů do tras zařízení SEK, požaduji umístit trvalé porosty do kořenových bariér, případně ochránit zařízení SEK uložením do dělených chrániček PE110. V místech, kde místní podmínky nedovolí dodržet výše uvedenou min. vzdálenost, požaduji umístit trvalé porosty včetně kořenových bariér v min. vzdálenosti 0,50 m od zařízení SEK. Zařízení SEK musí zůstat trvale přístupné pro provádění běžné údržby. **Případné jiné kolize SEK se stavbou budou řešeny se mnou na místě stavby.** Upozorňuji, že v

souladu s ustanovením § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. veškeré náklady spojené s překládkou zařízení SEK a jejich ochranou před poškozením nese stavebník, který je vyzval. Zakreslená poloha nezaměřených zařízení SEK je pouze orientační, skutečnou polohu je nutné vytyčit. Neprovozované sítě, které nelze vytyčit, jsou zrušené, a není třeba na ně brát ohled.

- **Kabelovod a kabelové komory KK:** V zájmovém území je umístěn kabelovod a kabelové komory KK společnosti ČD Telematika, ve kterém je umístěno zařízení SEK naší společnosti (optická HDPE trubka s mikrotrubičkovým systémem), na toto zařízení SEK se rovněž vztahují uvedené podmínky ochrany SEK.
- **Vynucená překládka veřejného telefonního automatu VTA** bude zapracována do PD stavby. Konkrétní způsob řešení vynucené překládky VTA bude prokazatelně projednán se zástupcem společnosti O2 Czech Republic a.s. **Martin Mach, tel: 271 462 174, e-mail: martin.mach@o2.cz** před vydáním správního rozhodnutí. VTA je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s.. Přívodní vedení SEK je majetkem naší společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., případná překládka původního vedení SEK bude řešena dle níže uvedených podmínek vynucených překládek SEK.
- Případná **vynucená překládka zařízení SEK** bude řešena samostatným projektem a realizována naší společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vynucená překládka zařízení SEK bude zapracována do PD stavby a zahrnuta do správního rozhodnutí na stavbu. Konkrétní způsob řešení vynucené překládky SEK bude prokazatelně projednán se zaměstnancem naší společnosti **Jan Šulc, tel: 238 462 927, e-mail: jan.sulc@cetin.cz** před vydáním správního rozhodnutí. Stavebník je povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. „Smlouvu o realizaci překládky SEK“. Vynucená překládka SEK bude provedena s ohledem na podmínky ochrany SEK stanovených v příslušném vyjádření o existenci SEK, dále s ohledem na ČSN 736005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a ČSN 332160 (ochrana sdělovacích vedení a zařízení před rušivými a nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN) tak, aby novou polohou zařízení SEK nebyla narušena ochranná pásmá ostatních provozovatelů inženýrských sítí. Vynucená překládka musí být provedena v koordinaci s výstavbou před dokončením definitivních povrchů. Upozorňuji, že v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. veškeré náklady spojené s překládkou zařízení SEK a jejich ochranou před poškozením nese stavebník, který překládku vyzval.
- **Zahájení činnosti** je stavebník povinen písemně oznámit mě, jako zástupci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeným ochranou sítě na email: petr.vala@cetin.cz. Oznámení bude obsahovat č.j. příslušných vyjádření o existenci SEK a základní údaje o stavbě (název stavby, investor, zhotovitel, kontakt na stavbyvedoucího, termín realizace, koordinační situace stavby). **V průběhu stavby** je stavebník povinen mě přizvat ke kontrole před záhozem odkrytých tras nebo zařízení SEK a ke kontrole provedení ochrany zařízení SEK, o které bude proveden zápis do stavebního deníku. Až po udělení souhlasu je možné provést zához. Termín je nutné dohodnout telefonicky min. 2 pracovní dny předem.
- **Před dokončením stavby** je stavebník povinen předat zákres provedené ochrany zařízení SEK včetně geodetického zaměření na email: petr.vala@cetin.cz.

Výše uvedené dodatečné podmínky ochrany zařízení SEK budou zapracovány do PD stavby, způsob provedení ochrany zařízení SEK bude zakreslen do situace stavby. Ostatní podmínky ochrany zařízení SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou stanoveny ve vyjádření o existenci SEK č.j. 0559676_16 a tyto dodatečné podmínky ochrany SEK jsou jeho nedílnou součástí.

Petr Vála

Specialista pro ochranu sítě
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Příloha x