

AF-CITYPLAN s.r.o.  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4

Č.j. \_\_\_\_\_ Vyřizuje \_\_\_\_\_ V Kolíně dne \_\_\_\_\_

1209/16 Fu/ 126 / 16 Funda / 321 737 183 30.3.2016

Věc:

VYJÁDŘENÍ K AKCI: **Modernizace autobusového nádraží v Kolíně**  
MÍSTO: **Kolín, ul. Pod Hroby, Dukelských hrdinů**  
STUPEŇ PD: **SP**  
PROJEKTANT: **AF-CITYPLAN s.r.o.**  
INVESTOR: **Město Kolín**

S realizací výše uvedené stavby souhlasíme za předpokladu, že budou splněny tyto naše podmínky:

Při realizaci dojde k souběhu a ke křížení s podzemními sítěmi v naší správě, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

Nejpozději před zahájením vlastních prací bude trasa našeho stávajícího zařízení vytýčena na místě. Vytýčení je nutno objednat u pana Horníčka, tel. 321 737 189, 777 145 107 a pana Konývky, tel. 603 557 122.

Požadujeme zachování funkčnosti všech hydrantů a šoupat včetně jejich zemních souprav, stejně jako poklopů revizních šachet na kanalizaci během stavby, a požadujeme přizvání ke kontrole této skutečnosti i po ukončení výstavby. Dále požadujeme úpravu vnějších znaků vodovodu (poklopy zemních souprav šoupat a hydrantů) a kanalizace (poklopy revizních kanalizačních šachet) v případě změny nivelety komunikace při realizaci povrchů vozovky.

Požadujeme, aby stavba modernizace autobusového nádraží byla časově zkoordinována se stavbou rekonstrukce vodovodního řadu „D24“ v ulici Pod Hroby a vodovodního řadu „D18“ v ulici Rorejnova. Investorem je VHS Kolín. Projektční činnost zajišťuje naše společnost.

Dále požadujeme, aby byly ručené kanalizační vpusti, popř. kanalizační přípojky rušeny zaslepením v místě napojení na stoku. Tato skutečnost bude před zásypem ověřena a písemně potvrzena naším pracovníkem – p. Konývka, tel. 603 557 122.

V příložené situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem na jejich vlastníky.

 **VODOS Kolín** 13  
VODOS s.r.o.  
Legerova 21, 280 02 Kolín III  
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457  
Martin Mlynář  
jednatel

Toto vyjádření má platnost dva roky.  
Příloha: situace

## **Všeobecné podmínky pro zahájení stavby**

### **Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů(dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:**

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí:

- a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 dní předem
- b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi
- c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami
- d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
- e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození
- f) nad trasou vedení dodržet zákaz poježdění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození
- g) při provádění zemních prací ztuhnout zeminu pod vedeními a vyzvat Vodos s.r.o. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky
- h) každé jejich poškození neprodleně hlásit naší organizaci
- i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 73 6005
- j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dní před požadovaným termínem p. Horníček Erik(provoz Kolín – 777 145 107), p. Nekvapil Roman(provoz okolních obcí – 603 557 121), pí. Ing. Seifertová Helena(provoz Kostelec nad Č. Lesy – 777 145 110) a p. Konývka Pavel(provoz kanalizace – 603 557 122). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření, popř. jeho kopii
- k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, či že vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost neprodleně nahlásit výše zmiňovaným pracovníkům dle příslušného provozu

Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,-Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,-Kč.