

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
1.01	PŘEDSÍŇ A WC MUŽI	13,70
1.02	CHODBA	4,55
1.03	PŘEDSÍŇ A WC ŽENY	14,40
1.04	WC INVALIDÉ	4,10
1.05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	6,35
1.06	SPRCHA PERSONÁL	1,20
1.07	WC PERSONÁL	1,20

POZNÁMKA

- PŘIPOJOVACÍ A SVISLÉ POTRUBÍ JE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE ZDIVU A BUDE ŘÁDNĚ DILATOVÁNO A KOMPENZOVÁNO.
- OBA ROZVODY BUDOU ŘÁDNĚ IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU TEP. IZOLACÍ (NAPŘ. MIRELON, TUBEX, IZOTEX)
DLE TOHOTO KLÍČE: - DO DN 20=TL. 20 MM; DN20 - DN35=TL. 30MM; DN40 - DN100=TL. 100MM - PŘI VEDENÍ POTRUBÍ V KONSTRUKCI JE TLOUŠTKA IZOLACE SNÍŽENA NA POLOVINU.
- MATERIÁL VNITŘNÍCH ROZVODŮ - PLASTOVÉ (POTRUBÍ A TVAROVKY SYSTÉMU FV-PLAST, PN16).


- NOVÉ ROZVODY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV V PŘEDPOKLÁDANÉM MÍSTĚ NAPOJENÍ (PŘESNĚ BUDE URČENO PŘI REALIZACI NA ZÁKLADĚ DOHODY S INVESTOREM.

WC - KLOZET KOMBI SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ (např. JIKA LYRA PLUS) - ZADNÍ ODPAD
UM - UMYVADLO (např. JIKA LYRA PLUS) + STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE (např. RAV - SLU 15) + ZDROJ
UM1 - UMYVADLO (např. JIKA LYRA PLUS) + STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE (např. RAV)
SP - SPRCHA - NÁSTĚNÁ PÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE + SPRCHOVACÍ HLAVICE (např. RAV - SVITAVA S 580.5/2)
VY - STOJÍCÍ VÝLEVKA (např. JIKA - MIRA) + NÁSTĚNÁ VODOVODNÍ BATERIE (např. RAV - SÁZAVA) S RUČNÍ SPRCHOU
PI - PISOÁR SE SENZOREM (např. JIKA DOMINO)

EB - ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV TUV (např. OKCE 125 - DZ DRAŽICE)
EPO - ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ (např. VNC 12 - MIRAVAL)

VYBAVENÍ KABINY PRO INVALIDY:
- KOMBI KLOZET (např. KOLO - NOVA TOP)
- SKLOPNÉ MADLO (např. KOLO 85 cm)
- PEVNÉ MADLO (např. KOLO 60 cm)
- UMYVADLO (např. KOLO - NOVA TOP) + STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE (např. RAV - SLU 15) + ZDROJ

**S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU JE TŘEBA PŘED
PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVÉST PŘEMĚŘENÍ KÓT OBJEKTU.**

Město KOLÍN, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ - ZÁMECKÁ Objekt Zámecká 161, Kolín - pozemek st.č.184/4, k.ú. Kolín VNITŘNÍ VODOVOD - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			 kubes@ijk-pro.cz	
Měřítko 1:75	Č. Kopie	Archivní číslo 2016 18 - D - 01 - ZT - 001 / 0	DATUM :	12 / 2016
			FORMÁT :	2 x A4