



**AVE Kolín s.r.o.**  
**Tří dvorská 1501**  
280 02 Kolín V

evd..č. 03/17

RAISA spol. s r.o.  
Jiří Biško  
Havlíčková 822  
280 02 Kolín

IČ: 43005071

Datum: 18.1. 2017

Vyjiádření k návrhu PD pro akci – **ul. Pod Vinicí Kolín - Rekonstrukce VO**

S předloženým návrhem projektové dokumentace souhlasíme.

Slavík Zdeněk  
Provozní technik  
Mobil: +420 602 298 283  
E-Mail: [zdenek.slavik@ave.cz](mailto:zdenek.slavik@ave.cz)  
[www.ave-kolin.cz](http://www.ave-kolin.cz) • [www.aveczech.cz](http://www.aveczech.cz)



# SITUACE STAVBY

M 1:500

0,0

**SMĚROVÝ OBLOUK**  
R=3000,00m  
Alfa: 199,8470gon  
Y: 686394,50m  
X: 1056219,78m

R=25000,00  
T=10,208  
Y=0,002

R=3000,00  
T=6,815  
Y=0,008

R=1000,00  
T=6,131  
Y=0,033

0,1

ZU 0,00000

TK 0,02436

KT 0,03157

**SMĚROVÝ OBLOUK**  
R=1000,00m  
Alfa: 199,4815gon  
Y: 686360,70m  
X: 1056257,37m

TK 0,11753

KT 0,15315

KU 0,16028

## LEGENDA:

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ POKRYV
- VÝHRABA - NEJÍ PŘEDMĚTEM ÚPRAVY
- SPOJOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ CETNÍ A.S.
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STL. PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ RWE DISTRIBUTION SLUŽBY a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV, VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV, VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV, VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ VVN DO 110 kV, VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC DN 250

● stožár bezpečnostní, žárové zinkovaný 5m bez výložníku  
světlo Schreder VOLTAIRA 2, 16 LED, 20W

kabel CVKY 4x10, drát Fezn 10 mm, kabel CVKY 2x2,5 mm<sup>2</sup>/místní rozlihas

**-15-**  
AVE Kolín s.r.o.  
Třídovorská 1501  
280 02 Kolín  
IČO: 26148117 DIČ: CZ26148117

18-01-2017