

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:  
Ze dne : 25.02.2016

Ing. Karel Vrátný ASIST Kolín  
Rubešova 60  
280 02 Kolín I

Spis. zn.: S-KHSSC 09618/2016  
Č.j.: KHSSC 09618/2016

Vyřizuje: Pokorná  
Tel.: 321 751 018  
E-mail: stepanka.pokorna@khsstc-ko.cz

Datum: 1. března 2016

Projektová dokumentace stavby „**Stavební úpravy bytového domu – sociální bydlení, Tovární 45, Kolín V**“ - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Na základě žádosti Ing. Karla Vrátného, ASIST Kolín, Rubešova 60, 280 02, Kolín I, ze dne 25.2.2016 v zastoupení stavebníka Město Kolín na základě plné moci ze dne 25.2.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako orgán místně příslušný podle § 82 odst.1 zákona a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona a podle § 10 správního řádu, návrh projektové dokumentace stavby pro stavební řízení stavby „**Stavební úpravy bytového domu – sociální bydlení, Tovární 45, Kolín V**“ .

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto **z á v a z n é s t a n o v í s k o :**

S předloženým návrhem projektové dokumentace stavby pro stavební řízení stavby „**Stavební úpravy bytového domu – sociální bydlení, Tovární 45, Kolín V**“ **s e s o u h l a s í .**

V souladu s ustanovením § 77 zákona se souhlas váže na splnění této podmínky:

1/ Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního rozboru vzorku vody odebraného v jednom z nově vzniklých bytů v rozsahu „**krácený**“ rozbor dle vyhlášky MZ č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, rozbor bude proveden akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří, včetně odběru vzorku vody.

### Odůvodnění:

Jedná se o návrh projektové dokumentace ke stavebnímu řízení „**Stavební úpravy bytového domu – sociální bydlení, Tovární 45, Kolín V**“, která byla vypracována v únoru 2016 firmou ASIST Ing.K.Vrátným, Rubešova 60, 280 02, Kolín I.

Bytový dům obsahuje celkem 13 bytů, bude provedena úprava na celkem 16 bytových jednotek. V přízemí jsou 3 byty (nově bude 6). Budou zde tedy umístěny 2 byty 1+kk, 3 byty 2+kk a 1 byt 3+kk. Byty jsou vždy vybaveny samostatnou koupelnou. Světla výška místností je 3,45m, vytápění objektu je zajištěno plynovými kotli a topidly WAW. Budou vyměněna dřevěná okna za plastová. Odvětrání vnitřních místností je zajištěno nuceně odtažem do venkovního prostoru. Stavba je napojena na stávající městské vodovodní a odpadní sítě.

Projekt byl posouzen z hlediska platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví, podmínka byla stanovena k ověření kvality pitné vody z nových rozvodů.



  
Ing. Jana Motýlová

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okres Kolín

Rozdělovník:

Adresát + PD

KHS Stř. kraj, ÚP – HOK