


LEGENDA

- Spínač - fázení 1
- Dvoupólový vypínač - fázení 2
- Spínač se signálkou - fázení 1/0
- Spínač - fázení 5
- Přepínač - fázení 6
- Křížový přepínač - fázení 7
- Dvojitý přepínač - fázení 6+6 (SB)
- Polybové čidlo
- Světelný vývod nástěnný
- Světelný vývod stropní
- Rozvaděč RH
- Rozvaděč slaboproud
- Zásuvka domovní 230V/16A
- Zásuvka 400V
- Zásuvka venkovní 230V/16A, min. IP 44
- Světelný vývod nástěnný + Polybové čidlo - součástí svítidla
- Zásuvka ethernet RJ45
- Anténní zásuvka koaxiální
- EPS - Autonomní detektor kouře
- Kabelový vývod 1-fázový
- Kabelový vývod 3-fázový
- Ochranné pospojování
- Zvonček / domovní telefon

POZNÁMKY:

POUŽITÉ ZASUVKY:
ZPRAVKA, ZKOTEL, ZLED, Z3 – ZASUVKA V KOUPELNĚ A DIGESTOŘ BUDOU POUŽITY JEDNODUCHÉ ZASUVKY
OSTATNÍ ZASUVKY BUDOU POUŽITY DVOUITĚ.
ZASUVKA DIGESTOŘ MUŽE BÝT NAHRAZENA VÝVODEM VODIČE CYKY~J3x1,5 DLE PŘÁNÍ INVESTORA
SPÍNÁNÍ VENTILÁTORU BUDE OVLÁDANO OSVĚTLENÍM V KOUPELNĚ A NA WC
*1 PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUŠÍ BÝT DODRŽENA ČSN 332000–7–701
SOUSTAVA: ~50Hz 230V/400V/7N–S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, POSPOJOVÁNÍM CY 6
ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYKY
INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.2 A SOUBORU NOREK ČSN 33 2000.
PRO KOUPELNU ZEJMÉNA ČSN 33 200–7–701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBRÝNECH MÍSTNOSTECH
SKRYTĚ. MUŠÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLADÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ
INSTALACE, PŘEDČÍŠM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLII APOD.
VEŠKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUŠÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ. BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ I V KONEČNÉM
STAVU BUDE KABELAŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM. V MÍSTĚCH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ
HRANY BUDOU KABELY UKLADANY DO CHRÁNIČEK S DOPLAČENOU MECHANICKOU ODOUŠTÍ. PŘED MONTÁŽÍ
MUŠÍ BÝT UMÍSTĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ !!!!

Revitali s.r.o. - projektová kancelář		RAŽITKO	
Ing. Martin Štybor, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz			
AUTORIZOVAŁ: Jiří Kabiček		VYPRACOVAL: Ing. Lukáš Lev	
		Tel: 777 723 031 llev@seznam.cz	
OBJEDNATEL: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1, 280 02 Kolín		DOKUMENTACE: DSP+DVZ	
PROJEKT: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2016_18	
UMÍSTĚNÍ: Legerova č. p. 224, Kolín, parc. č. st. 239/1, katastrální území Kolín		MĚŘÍTKO: 1:50	
PROJEKT ČÁSTI: D.1.4.g. ELEKTROINSTALACE		DATUM: 10/2016	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP		POČET FORMÁTŮ: A2	
		ČÍS.KOPIE: Část:	
		EL_03	