



LEGENDA

- Spínač - řazení 1
- Dvoupólový vypínač - řazení 2
- Spínač se signálkou - řazení 1/0
- Spínač - řazení 5
- Přepínač - řazení 6
- Křížový přepínač - řazení 7
- Dvojité přepínač - řazení 6+6 (SB)
- Pohybové čidlo
- Světelný vývod nástěnný
- Světelný vývod stropní
- Rozvaděč RH
- Rozvaděč slaboproud
- Zásuvka domovní 230V/16A
- Zásuvka 400V
- Zásuvka venkovní 230V/16A; min. IP 44
- Světelný vývod nástěnný + Pohybové čidlo - součástí svítidla
- Zásuvka ethernet RJ45
- Anténní zásuvka koaxiální
- EPS - Autonomní detektor kouře
- Kabelový vývod 1-fázový
- Kabelový vývod 3-fázový
- Ochranné pospojení
- Zvonek / domovní telefon

POZNÁMKA:

POUŽITÉ ZASUVKY:
ZPRAČKA, ZKOTEL, ZLED, Z3 – ZASUVKA V KOUPELNĚ A DIGESTOR BUDOU POUŽITY JEDNODUCHÉ ZASUVKY
OSTATNÍ ZASUVKY BUDOU POUŽITY DVOJITÉ.

ZASUVKA DIGESTOR MUŽE BÝT NAHRAŽENA VÝVODEM VODIČE CYKY–J3X1,5 DLE PŘÁNÍ INVESTORA

SPÍNÁNÍ VENTILÁTORU BUDE OVLÁDÁNO OSVĚTLENÍM V KOUPELNĚ A NA WC

*1 PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 332000–7–701

SOUSTAVA: ~50Hz 230V/400V/7N–S

ZAKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRANIČI, POSPOJOVÁNÍM CY 6

ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYK

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.2 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.

PRO KOUPELNU ZELMENÁ ČSN 33 200–7–701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBSTŘEHNÝCH MÍSTNOSTECH
SKRTE, MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLADÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PŘEKŮ
INSTALACE, PŘEDVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLII APOD.

VEŠKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ I V KONEČNÉM
STAVU BUDE KABELAŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM, V MÍSTĚCH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ
HRANY BUDOU KABELY UKLADĚNY DO CHRANIČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ PŘED MONTÁŽÍ
MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ !!!!

Revitali s.r.o. - projektová kancelář Ing. Martin Štybor, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz		REVITALI projektová kancelář		RAŽITKO	
AUTORIZOVAL: Jiří Kalkáček		VYPRACOVAL: Ing. Lukáš Lev			
		Tel: 777 723 031 llev@seznam.cz			
OBJEDNATEL: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1, 280 02 Kolín					
PROJEKT: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Bytový dům Legerova 224				DOKUMENTACE: DSP+DVZ	
UMÍSTĚNÍ: Legerova č. p. 224, Kolín, parc. č. st. 299/1, katastrální území Kolín				ČÍSLO ZAKÁZKY: 2016_18	
				MĚŘITKO: 1:50	
				DATUM: 10/2016	
PROJEKT ČÁSTI: D.1.4.g. ELEKTROINSTALACE				POČET FORMÁTŮ: A2	
				ČÍS.KOPIE: Část:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP				ČÍS.PARÉ: EL_02	