



LEGENDA

- Spínač - fázení 1
- Dvoupólový vypínač - fázení 2
- Spínač se signálkou - fázení 1/0
- Spínač - fázení 5
- Přepínač - fázení 6
- Křížový přepínač - fázení 7
- Dvojité přepínač - fázení 6+6 (SB)
- Polybové čidlo
- Světelný vývod nástěnný
- Světelný vývod stropní
- Rozvaděč RH
- Rozvaděč slaboproud
- Zásuvka domovní 230V/16A
- Zásuvka 400V
- Zásuvka venkovní 230V/16A; min. IP 44
- Světelný vývod nástěnný + Pohybové díllo - součást svítidla
- Zásuvka ethernet RJ45
- Anténní zásuvka koaxiální
- EPS - Autonomní detektor kouře
- Kabelový vývod 1-tázový
- Kabelový vývod 3-tázový
- Ochranné pospojování
- Zvoněk / domovní telefon

POZNAMKY:

POUŽITÉ ZÁSUVKY: ZPRAČKA, ZKOTEL, ZLED, Z3 – ZÁSUVKA V KOUPELNĚ A DIGESTOR BUDOU POUŽITY JEDNODUCHÉ ZÁSUVKY. OSTATNÍ ZÁSUVKY BUDOU POUŽITY DVOUITĚ.

ZÁSUVKA DIGESTOR MUŽE BÝT NAHRAZENA VÝVODEM VODIČE ČIKY~J3x1,5 DLE PŘÁNÍ INVESTORA

SPÍNÁNÍ VENTILÁTORU BUDE OVLÁDÁNO OSVĚTLENÍM V KOUPELNĚ A NA WC

\*1 PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUŠI BÝT DODRŽENA ČSN 332000-7-701

SOUSTAVA: ~50Hz 230V/400V/7N-S  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, POSPOJOVÁNÍM CY 6  
ROZVODY PROVEDENY VODIČI ČIKY

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.2 A SOUBORU NOREK ČSN 33 2000.  
PRO KOUPELNU ZEJMÉNA ČSN 33 200-7-701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBRŮBNÝCH MÍSTNOSTECH  
SKRYTĚ. MUŠI BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLADÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ  
INSTALACE, PŘEDČÍŠM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ. FOUL APOD.  
VEŠKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUŠI BÝT UPŘESNĚNO NA STAVEBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ I V KONEČNÉM  
STAVU BUDE KABELAŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM. V MÍSTECH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ  
HRANY BUDOU KABELY UKLADÁNY DO CHRÁNIČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOBNOSTÍ. PŘED MONTÁŽÍ  
MUŠI BÝT UMÍSTĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEM NA STAVEBĚ !!!!!

Revitali s.r.o. - projektová kancelář Ing. Martin Štěpán, Ph.D. Machovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz		<b>projektová kancelář</b>		RAŽITKO	
AUTORIZOVAL: Jiří Kábíček		VYPRACOVAL: Ing. Lukáš Lev			
		Tel: 777 723 031 llev@seznam.cz			
OBJEDNATEL: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1, 280 02 Kolín				DOKUMENTACE: DSP+D/VZ	
PROJEKT: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Bytový dům Legerova 224				ČÍSLO ZAKÁZKY: 2016_18	
UMÍSTĚNÍ: Legerova č. p. 224, Kolín, parc. č. st. 299/1, katastrální území Kolín				MĚŘÍTKO: 1:50	
PROJEKT ČÁSTI: D.1.4.g. ELEKTROINSTALACE				DATUM: 10/2016	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP				POČET FORMÁTŮ: A2	
				ČÍSLO KOPIE: ČÁST: ČÍS.PARÉ:	
				EL_04	