



TEPELNÝ SPÁD 55/45°C

ROZVODNÉ POTRUBÍ MĚDĚNÉ  
NAVLEKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE  
POTRUBÍ V PODLAŽE VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE

SYSTÉM PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ BUDE URČEN  
DLE VÝBĚRU ZHOTOVITELE  
SE SYSTÉMEM PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ BUDE ŘEŠENO  
KOTVENÍ POTRUBÍ A TYP TEPELNÉ IZOLACE

PARÉ Č. :

zadavatel: MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ 78 280 12 KOLÍN 1		Ing. Martin Škorpik V Břizách 794 280 02 Kolín 2 IČO 66767849	
vystavovatel: ING. MARTIN ŠKORPIK, ČKAIT Č. 1840		střední škola: DZS	
objekt: PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY CHELČICKÉHO 1299, KOLÍN 5		datum: 03/2016	
název výkresu: ÚT - PUDORYS 1.NP		mřížka: 1 : 50	
		výkres č. D 1.4.b - 02	