

V CHODNÍKU



- Strojní
hutnění

- Ruční
hutnění

Stěny rýhy budou pažené od hloubky od hloubky 0,9 m. Po uložení potrubí bude drenážní potrubí ze stavební jámy odstraněno. V případě, že do výkopu bude prosakovat podzemní voda a bude hrozit trvalé drénování podzemních zvodní propustnějším materiálem podsypu, obsypu a zásypu potrubí, vytvoří se s odstupy po 50 m izolační přepážky z bentonitu nebo během stavby vytěženého jílu.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KONTROLOVAL		VYPRACOVAL		
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA		Ing. Lucie Váňová		Ing. Lucie Váňová		
KRAJ: Středočeský	PÚ: Kolín	SÚ: Kolín	OÚ: Kolín			
INVESTOR: Město Kolín						
NÁZEV PROJEKTU Kolín, ul. Kouřimská- rekonstrukce kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení				DATUM		8/2017
				FORMÁT		2xA4
				MĚŘÍTKO		1:20
				STUPEŇ		DPS/DSP
				ČÍS.ZAKÁZKY		SL 40017019
				ARCHIVNÍ.ČÍS		SL 40017019
NÁZEV VÝKRESU Vzorový řez uložení kanalizačního potrubí				Č. MAP. LISTU		ČÍS.VÝKRESU
						D.1.2.4