


PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ:
3~+ PEN, 3x400/231 V, 50Hz, TN–C


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN–C DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2.

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

KOOPERANT:

 Sdružení IPM, s.r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : NA JAROVĚ 4, 130 00 PRAHA 3 tel.: 272 704 442, 603 472 533 e-mail: sdruzeni.ipm@tiscali.cz			
Odp. projektant Ing. Kočí	Vypracoval Ing. Krupička	Přezkoušel Ivo Spilka	ČÍSLO ZAKÁZKY IPM/S–023/2017
			ARCH. ČÍSLO IPM17252

 FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov tel. 605 127 051, e-mail: info@fanit.cz			Pare:
HIP	Odpovědný projektant:	Vypracoval:	
Ing. Tomáš Kapal	Ing. Tomáš Kapal	viz kooperant	
Místo stavby:	Kolín	Katastr:	K.Ú. Kolín - 668150
Investor:	město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1		

Akce:	Stavební úpravy místní komunikace v ul. Ratibořská, Kolín	Stupeň:	DPS
		Datum:	Září 2017
Část:	B. Stavební část B.2 SO 401 - Veřejné osvětlení	Měřítko:	- - -
		Formát:	D3 3xA4
Příloha:	Schéma stávajícího stavu veřejného osvětlení a demontáže	Číslo přílohy:	B.2.4