


PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ:  
3~+ PEN, 3x400/231 V, 50Hz, TN-C-S  
MÍSTEM ROZDĚLENÍ VODIČE PEN NA VODIČE PE A N JE SVORKOVNICE STOŽÁROVÉ VÝZBROJE.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.  
POD KABELOVÉ LOŽE BUDE ULOŽEN ZEMNÍČÍ VODIČ FeZn Ø 10mm, NA KTERÝ BUDOU STOŽÁRY PŘÍZEMNĚNY.  
VODIČ BUDE SPOJEN SE STROJENÝMI ZEMNÍČI, VYSKYTUJÍCÍMI SE V TRASE VÝKOPU.

Souřadnicový systém JTSK  
Výškový systém Bpv

KOOPERANT:

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  <b>Sdružení IPM, s.r.o.</b><br>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : NA JAROVĚ 4, 130 00 PRAHA 3<br>tel.: 272 704 442, 603 472 533 e-mail: sdruzeni.ipm@tiscali.cz |                                    |                                 |                                 |
| Odp. projektant<br><b>Ing. Kočí</b>                                                                                                                                                                                                     | Vypracoval<br><b>Ing. Krupička</b> | Přezkoušel<br><b>Ivo Spilka</b> | ČÍSLO ZAKÁZKY<br>IPM/S-023/2017 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                 | ARCH. ČÍSLO<br>IPM17253         |

|                                                      |                                                 |               |                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>FanIT</b> FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov |                                                 |               | Pare:               |
| HIP                                                  | Odpovědný projektant:                           | Vypracoval:   |                     |
| Ing. Tomáš Kapal                                     | Ing. Tomáš Kapal                                | viz kooperant |                     |
| Místo stavby:                                        | Kolín                                           | Katastr:      | K.Ú. Kolín - 668150 |
| Investor:                                            | město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 |               |                     |

|          |                                                                  |                |                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Akce:    | <b>Stavební úpravy místní komunikace v ul. Ratibořská, Kolín</b> | Stupeň:        | DPS              |
|          |                                                                  | Datum:         | <b>Září 2017</b> |
| Část:    | B. Stavební část                                                 | Měřítko:       | - - -            |
|          | B.2 SO 401 - Veřejné osvětlení                                   | Formát:        | D3 3xA4          |
| Příloha: | Schéma nového stavu veřejného osvětlení                          | Číslo přílohy: | <b>B.2.5</b>     |