MANIPULAČNÍ DVŮR

1. ETAPA

3x NOVÉ DESKOVÉ OT

-1- NOVÁ STOUPAČKA Cu18

RADIK VKL VKL-22-600/1200 VEKOLUX 15

RADIK VKL VKL-22-600/1400 VEKOLUX 15

RADIK VKL VKL-22-600/800 VEKOLUX 15

T14 STÁV. OT POSUNUTÉ instal.TRV 1/2"

2x AOV1/2" nové

2. ETAPA

NOVÝ DVOUTRUBKOVÝ ROZVOD -Cu 22 POD OTOP. TĚLESY

4x NOVÉ DESK.OT

RADIK VK VK-21-600/400 VEKOLUX 15

RADIK VK VK-22-600/1200 VEKOLUX 15

RADIK VK VK-22-600/900 VEKOLUX 15

RADIK VK VK-22-600/1000 VEKOLUX 15

0.10 ELEKTROROZVADĚČ

0.11 STROJOVNA CHLAZENÍ

0.12 CHLADÍCÍ BOX

0.13 CHLADÍCÍ BOX

0.09 CHODBA

0.04 WC

0.05 WC

0.02 PŘEDSÍŇ WC

0.03 PŘEDSÍŇ WC

T6

T7

T8

T9

T10

deskové

0.07 TECHNICKÁ MÍSTNOST

0.06 KOTELNA

V1 V2

K1

K2

plynová kotelna rekonstruovaná
K1,K2 -nové kotle 2x 49,5 KW
výkon "kotelny" 99 kW
typ kotlů WOLF nástěnné
rozvod tepla do dvou stáv. větví V1 a V2

stáv.plynová karma

-0.150

+0.150

Cu15

Cu18

1.01 SATNA 22°C

1.02 UMYVÁRNA 24°C

1.04 WC

1.03 SPRCHA

1.07 MRAZÍCÍ BOX

spád potrubí

3/4" stáv.

0.18 SPRCHA

0.17 WC

0.16 WC

Cu22

instal.TRV 3/8"

T5

3.01 KUCHYŇKA

T4

instal.TRV 3/8"

instal.TRV 3/8"

T3

3.02 KANCELÁŘ

T2

instal.TRV 1/2"

instal.TRV 1/2"

T1

3.03 KANCELÁŘ

0.01 CHODBA

4.04 CHODBA ±0.000 +0.150

T25 STÁV. OT POSUNUTÉ

instal.TRV 3/8"

4.06 PROVOZNÍ MÍSTNOST

4. ETAPA

4.03 KARTOTÉKA

4.05 SKLAD

STÁV. OT POSUNUTÉ

T26

Cu15

pod stropem

Cu18

připoj. na rozvod

4.02 CHODBA

T24 instal.TRV 3/8"

4.01 ZÁDVEŘÍ ±0.000

2.03 POHŘEBNÍ SLUŽBA

2.04 POHŘEBNÍ SLUŽBA

0.08 CHODBA +0.100 +0.150 +0.150

RV-regul. ventil

KATAFALK

1.05 VÝSTAV

1.06 MÍSTNOST ROZLOUČENÍ 21°C

1. ETAPA

4x NOVÉ DESK.OT

STÁV. OT POSUNUTÉ

RADIK VKL VKL-22-600/1200 VEKOLUX 15

RADIK VKL VKL-22-600/1000 VEKOLUX 15

RADIK VKL VKL-22-600/1000 VEKOLUX 15

T20 instal.TRV 3/8"

0.14 ÚKLID

0.15 PŘEDSÍŇ WC 22°C

5/4"

2.01 MÍSTNOST PRO POZŮSTALÉ 21°C

75

instal.TRV 3/8"

T23

2.05 CHODBA 15°C

5/4"

Cu22

2.06 HALA 15°C

T19 stávající

2.02 POHŘEBNÍ SLUŽBA 22°C

-2 - NOVÁ STOUPAČKA Cu22

instal.TRV 3/8"

T27

RADIK VK VK-22-600/700 VEKOLUX 15

Původní tepelný spád 90/70°C

Výměna radiátor. kohoutů u OT za TRV ve větvi V1 v 1.etapě.

Vypracoval:J.Černohlávek	Hl.projektant: Ing.M.Outlý	Měřítko: 1:100
Místo: Kolín	Investor : Město Kolín	Datum: 08/2015

Akce: OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN
OPRAVY A ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR

Profese: ÚSTŘEDNÍ VYT. - NOVÝ STAV

D.1.4.1-04